

सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण  
विभाग प्रखण्ड गाजीपुर

पत्रांक... 20

दिनांक 16-1-19

सेवा में,


संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल, वाराणसी

विषय-नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्यालय काशीनाथ इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल अतौली भागीरथीपुर (बोंकी खुर्द) गाजीपुर के भवन निर्माण के आर०सी०सी० कॉलम एवं आ०सी०सी० बीम का प्राविधान किया गया है। छत आर०सी०सी०स्लैब संरचना की है तथा दरवाजा व खिड़की के ऊपर आर०सी०सी० लिंटल किया गया है। अतः भवन टिकाऊ, सुरक्षित एवं भार वहन धारण करने में सामर्थ्यवान है।




सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड-गाजीपुर

अधिशासी अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो.नि. विभाग  
गाजीपुर


पत्रांक:.....

दिनांक.....


1. प्रतिलिपि, प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, काशीनाथ इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल अतौली भागीरथीपुर (बोंकीखुर्द) गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा.) प्रा. खण्ड, लो. नि. विभाग गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



Manager  
Kashinath International Public School  
Ghazipur



सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड-गाजीपुर



Manager  
Kashinath International Public School  
Ghazipur



PRINCIPAL  
KASHI NATH INTERNATIONAL  
PUBLIC SCHOOL

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 सी०पी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आरूप
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ/नहीं
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (माउण्टेड गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम गहराई (ऊँचाई 1.0 मी०, लंबाई 2.0 मी०) है?	हाँ

*(Signature)*  
 Manager  
 Kashinath International Public School  
 Ghazipur

*(Signature)*  
 Manager  
 Kashinath International Public School  
 Ghazipur

*(Signature)*  
 PRINCIPAL  
 KASHINATH INTERNATIONAL  
 PUBLIC SCHOOL

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा साइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ

*Kashinath*  
**Manager**  
 Kashinath International Public School  
 Ghazipur

*Kashinath*  
**प्रबन्धक**  
 काशीनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल  
 अटली, भागीरथीपुर-बोकीखुर्द, गान्धीपुर

*Kashinath*  
**Manager**  
 Kashinath International Public School  
 Ghazipur

*AK*  
**PRINCIPAL**  
 KASHI NATH INTERNATIONAL  
 PUBLIC SCHOOL

कार्यालय- सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-गाजीपुर।  
पत्रांक 20 / ग्रा0अ0वि0/भवन प्रमाण-पत्र दिनांक - 16-01-2019

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कारीनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अतौली, भागीरथीपुर (बांकी खुर्द) गाजीपुर का विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानक-2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपयुक्त है।

विद्यालय भवन के उज्ज्वल भविष्य की एतद्वारा कामना की जाती है।

प्राप्त हुआ  
18/1/19

*[Signature]*  
Assistant Engineer  
Rural Engineering Department  
Ghaziपुर

*[Signature]*  
Manager  
Kashinath International Public School  
Ghaziपुर

*[Signature]*  
PRINCIPAL  
KASHINATH INTERNATIONAL  
PUBLIC SCHOOL

*[Signature]*  
Manager  
Kashinath International Public School  
Ghaziपुर